

異常回避制御

YGC724M, YGCJ805M,
YC400/480M-C, YCJ450/530MX-D

制御項目と設定値

- 運転条件により下記3項目のセンサのいずれかが設定値Aに達した場合異常回避運転を行います。
- 異常回避運転を行い異常回避検出センサが設定値Bになった場合異常回避制御を解除します。

1) YGC724M, YGCJ805M

	制御項目	使用センサ	設定値	
			設定値A(作動)	設定値B(解除)
①	冷媒吐出圧力	冷媒圧力変換器	25.0kg/cm ² G	24.0kg/cm ² G
②	冷媒吐出温度	冷媒吐出温 サーミスタ	110℃	105℃
③	冷却水温度	エンジン冷却水温 サーミスタ	90℃	86℃

2) YC400/480M-C, YCJ450/530MX-D

	制御項目	使用センサ	設定値	
			設定値A(作動)	設定値B(解除)
①	冷媒吐出圧力	冷媒圧力変換器	25.0kg/cm ² G	24.7kg/cm ² G
②	冷媒吐出温度	冷媒吐出温 サーミスタ	110℃	107℃
③	冷却水温度	エンジン冷却水温 サーミスタ	95℃	94℃