

異常検出内容

YGC1121~1124

2

LED点滅回数	検出項目	異常判別条件	異常原因(参考例)
2	エンジンオイル圧力不足	オイル圧力低下 (エンジン始動前)	オイル不足 オイル圧力スイッチ作動不良 スイッチ配線不良
3	エンジン冷却水温異常	冷却水温 100℃以上	冷却水温 100℃以上 サーミスタ配線不良
4	エンジン起動回転数不足	スタータモータON後 3秒間 100rpm未満	スタータモータ不良 配線不良 電磁押込不良、配線不良 パルサコイル不良、配線不良 CDI入力回路不良 エンジン不良(ロック) エンジン過負荷(コンプレッサ)
5	起動失敗	起動処理 5 回トライ	ガス弁不良、配線不良 ガス配管不良 点火系不良 CDI電源不良 パルサ位置不良 CDI不良 IGコイル不良 点火プラグ不良 スタータモータ不良 圧縮不良
6	エンジン過大回転	4000rpm以上	ギヤドモータ不良 ミキサ不良
7	エンジン過少回転	600rpm未満	ガス弁不良 ガス配管不良 ギヤドモータ不良 ミキサ不良 エンジン過負荷 圧縮不良
8	通信異常	通信不良	通信不良 配線不良
9	冷媒温異常	冷媒温 120℃以上	冷媒不良 コンプレッサ不良 膨張弁不良 サーミスタ配線不良
10	冷媒高压異常	冷媒圧 28kg/cm ² 以上	コンプレッサ不良 膨張弁不良 スイッチ配線不良 熱交換器つまり

LED点滅回数	検出項目	異常判別条件	異常原因(参考例)
11	エンジン冷却水量不足	冷却水位低下	冷却水不足 冷却水沸騰 サーミスタ配線不良 冷却水漏れ
12	室内ユニット異常	室内温度サーミスタ 室内熱交温サーミスタ 断線 ドレン水水位異常	サーミスタ不良 サーミスタ配線不良 室内熱交異常低温 ドレン水ポンプ異常 (天カセのみ)
13	室外温センサ異常	冷却水温サーミスタ 冷媒温サーミスタ 室外熱交温サーミスタ 断線	サーミスタ不良 サーミスタ配線不良 室外熱交異常低温
14	冷媒低圧異常	冷媒圧 0.5kg/cm ² 以下	冷媒漏れ 膨張弁不良 スイッチ配線不良 熱交換器つまり
15	エンジン回転数 異常変動	回転数偏差大	プラグ摩耗 ミキサー不良 ガス配管不良 ギヤドモータ不良
22	通信異常(室内ーリモコン)	通信線断線(室内ーリモコン)	配線不良
23	通信データ異常(室内ーリモコン)	通信不良(室内ーリモコン)	外乱ノイズ