

1. 冷暖房標準・冷暖房過負荷

DRY/WET(℃)

項 目	標 準		過 負 荷	
	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
高 圧 (kg/cm ²)	20.8	20.4	21.9	19.1
低 圧 (kg/cm ²)	4.7	4.0	5.6	5.6
吐 出 温 度 (℃)	90.9	97.1	92.2	84.4
吸 入 温 度 ※ ¹ (℃)	16.8	21.0	24.8	27.8
エンジン回転数 (rpm)	2,500	2,500	2,100	1,600

※1 オイル戻し後

2. 冷暖房低温

DRY/WET(℃)

項 目	冷 房 低 温		暖 房 低 温	
	室外 0	室内 21/15.5	室外 -10	室内 21/15.5
高 圧 (kg/cm ²)	12.5		17.0	
低 圧 (kg/cm ²)	4.4		3.2	
吐 出 温 度 (℃)	63.4		92.6	
吸 入 温 度 ※ ¹ (℃)	12.4		14.3	
エンジン回転数 (rpm)	1,600		2,500	

※1 オイル戻し後

要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。