

標準運転データ YCSJ140-A, YCSJ140-B

1. 冷暖房標準・冷暖房過負荷

DRY/WET(℃)

項 目	標 準		過 負 荷	
	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
	室外35/24 室内27/19.5	室外7/6 室内21/15	室外43/22.5 室内32/22.5	室外21/15.5 室内21/18
高 圧 (kg/cm ²)	20.8	22.6	24.9	25.0
低 圧 (kg/cm ²)	4.0	3.8	5.3	6.4
吐 出 温 度 (℃)	90.2	94.3	92.4	85.2
過 熱 度 (degC)	20.0	20.0	20.0	13.0
過 冷 却 度 (degC)	10.0	10.0	10.0	10.0
エンジン回転数 (rpm)	1,900	1,900	1,500	1,400

2. 暖房低温

DRY/WET(℃)

項 目	暖 房 低 温
	室外 -10 室内 21/15.5
高 圧 (kg/cm ²)	19.5
低 圧 (kg/cm ²)	2.8
吐 出 温 度 (℃)	99.0
過 熱 度 (degC)	20.0
過 冷 却 度 (degC)	10.0
エンジン回転数 (rpm)	2,100

要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。