

標準運転データ YCSJ140M-A

1. 冷暖房標準・冷暖房過負荷

DRY/WET(℃)

項 目	標 準		過 負 荷	
	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
	室外35/24 室内27/19	室外7/6 室内20/15	室外43/22.5 室内32/22.5	室外21/15.5 室内21/18
高 圧 (kg/cm ²)	19.0	22.6	24.2	22.4
低 圧 (kg/cm ²)	3.5	4.1	5.9	6.8
吐 出 温 度 (℃)	89.9	93.3	90.7	73.8
過 熱 度 (degC)	25.0	20.0	25.0	12.0
過 冷 却 度 (degC)	7.0	8.0	7.0	8.0
エンジン回転数 (rpm)	1,900	1,900	1,100	1,100

2. 冷暖房低温

DRY/WET(℃)

項 目	冷 房 低 温		暖 房 低 温	
	室外 15/10.5	室内 21/15.5	室外 -10	室内 21/15.5
高 圧 (kg/cm ²)	14.4		18.8	
低 圧 (kg/cm ²)	3.5		2.8	
吐 出 温 度 (℃)	64.6		91.6	
過 熱 度 (degC)	15.0		25.0	
過 冷 却 度 (degC)	7.0		8.0	
エンジン回転数 (rpm)	1,500		1,900	

要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。