

標準運転データ YCSJ140MX-A, YCSJ140MX-B

1. 冷暖房標準・冷暖房過負荷 DRY/WET(℃)

項 目	標 準		過 負 荷	
	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
	室外35/24 室内27/19	室外7/6 室内20/15	室外43/22.5 室内32/22.5	室外21/15.5 室内21/18
高 圧 (kg/cm ²)	19.9	19.5	24.8	21.1
低 圧 (kg/cm ²)	3.7	4.3	4.6	7.8
コンプレッサ温度 (℃)	94.4	79.3	103.9	75.8
過 熱 度 (degC)	18.1	10.5	27.3	8.6
過 冷 却 度 (degC)	9.2	8.1	8.0	7.4
エンジン回転数 (rpm)	1,900	1,900	1,700	1,200

2. 冷暖房低温 DRY/WET(℃)

項 目	冷 房 低 温	暖 房 低 温
	室外 10/7 室内 21/15.5	室外 -10 室内 21/15.5
高 圧 (kg/cm ²)	17.2	17.1
低 圧 (kg/cm ²)	3.8	3.3
コンプレッサ温度 (℃)	75.1	79.6
過 熱 度 (degC)	10.9	13.9
過 冷 却 度 (degC)	3.6	6.7
エンジン回転数 (rpm)	1,400	1,900

要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。