

標準運転データ YCSJ180MX-A, YCSJ180MX-B

1. 冷暖房標準・冷暖房過負荷 DRY/WET(℃)

項 目	標 準		過 負 荷	
	冷 房		暖 房	
	室外35/24 室内27/19	室外7/6 室内20/15	室外43/22.5 室内32/22.5	室外21/15.5 室内21/18
高 圧 (kg/cm ²)	19.1	20.5	23.1	21.9
低 圧 (kg/cm ²)	4.2	4.3	5.6	7.1
コンプレッサ温度 (℃)	92.8	87.9	94.6	74.6
過 熱 度 (degC)	32.0	25.0	31.0	15.0
過 冷 却 度 (degC)	10.5	8.0	10.5	8.0
エンジン回転数 (rpm)	2,200	2,100	1,900	1,200

2. 冷暖房低温 DRY/WET(℃)

項 目	冷 房 低 温	暖 房 低 温
	室外 10/7 室内 21/15.5	室外 -10 室内 21/15.5
高 圧 (kg/cm ²)	12.4	18.8
低 圧 (kg/cm ²)	4.3	3.3
コンプレッサ温度 (℃)	55.2	85.6
過 熱 度 (degC)	16.0	30.0
過 冷 却 度 (degC)	10.5	8.0
エンジン回転数 (rpm)	1,500	2,100

要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。