


電気配線図(室外ユニット) YGC724M



No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称	No.	記 号	名 称
1	CB	漏電兼過電流遮断器	15	MG	スタータ用ソレノイド	26	TH5	サーミスタ(外気温)
2	SA	サージアブソーバ	16	SM	スタータモータ	27	TH6	サーミスタ(エンジンルーム温)
3	NF	ノイズフィルタ	17	PC	パルサコイル	28	63L	圧力開閉器(低压)
4	TB1~5	端子台	18	IG	イグニッションコイル	29	OIL	エンジンオイルレベルスイッチ
5	C	コンデンサ(室外ファンモータ)	19	LEV D	電子膨張弁(D室)	30	33W	冷却水位スイッチ
6	W1, 2	電磁弁(水弁)	20	LEV C	電子膨張弁(C室)	31	PS	冷媒圧力変換器
7	SV3	電磁弁(四方弁)	21	LEV B	電子膨張弁(B室)	32	GA	ギャードモータ
8	TN1, 2	トランス	22	LEV A	電子膨張弁(A室)	33	MC	電磁クラッチ(コンプレッサ)
9	DB	整流用ダイオード	23	LEV M	電子膨張弁(メイン)	34	CH	ヒータ(コンプレッサ)
10	BFM	換気ファンモータ	24	TH1,2,4	サーミスタ(冷媒温)	35	X	リレー(スタータモータ)
11	WP	冷却水ポンプ		TH1	冷媒温サーミスタ(吐出)			
12	FM1, 2	室外ファンモータ		TH2	冷媒温サーミスタ(吸入)			
13	GV1,2	ガス電磁弁		TH4	冷媒温サーミスタ(膨張弁出口)			
14	TC	エンジン運転時間計	25	TH3	サーミスタ(冷却水温)			