


電気配線図(室外ユニット) YC400/480M-C



No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	CB	漏電兼過電流遮断器	25	52C2-3	電磁接触器(室外ファンモータ)	37	TH5	サーミスタ(冷媒熱交換)
2	SA	サージアブソーバ	26	TB	端子台	38	TH6	サーミスタ(冷却水温2)
3	NF	ノイズフィルタ	27	PM	パルスモータ(スロットル)	39	TH7	サーミスタ(エンジンルーム)
4	SM	スタータモータ	28	LEV1, 2	電磁膨張弁1, 2	40	TH8	サーミスタ(冷媒吐出温)
5	FM1, 2	室外ファンモータ1, 2	29	63Q	エンジン油圧スイッチ	41	TH2	サーミスタ(冷媒吸入温1)
6	DB	差圧用タイオード	30	33Q1	エンジンオイルバルブスイッチ	42	TH3	サーミスタ(冷媒吸入温2)
7	TN1	トランス1	31	33Q2	ギヤオイルバルブスイッチ	43	SV4	電磁弁(エンジン)
8	TN2	トランス2	32	63H	圧力開閉器(冷媒高圧)	44	H8	ヒータ(エンジンブロック)
9	TN3	トランス3	33	26C1, 2	温度開閉器1, 2(コンプレッサ)	45	26R	温度開閉器(エンジンルーム)
10	21S4	四方弁	34	TH1	サーミスタ(外気温)			
11	SV1	電磁弁(ガスバイパス)	35	TH4	サーミスタ(冷媒吸入温)			
12	SV2	電磁弁(コンプレッサオイル戻し)	36	TH9	サーミスタ(冷却水温1)			