


電気配線図(室外ユニット) YCJ450/530MX-D



No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	CB	漏電検出電流遮断器	25	52C2.3	電磁開閉器(室外ファンモータ用)	37	TH4	サーミスタ(冷媒吸込温)			
2	SA	サージアブソーバ	26	TB	端子台	38	TH5	サーミスタ(冷媒熱交換温)			
3	NF	ノイズフィルタ	27	PM	バルブモータ(スロットル)	39	TH6	サーミスタ(水温2)			
4	SM	スタータモータ	28	LEV1.2	電磁線巻1, 2	40	TH7	サーミスタ(エンジンルーム温)			
5	FM1.2	室外ファンモータ1, 2	29	63Q	エンジン油圧スイッチ	41	TH8	サーミスタ(冷媒吐出温)			
6	DB	整流用ダイオード	30	33Q1	エンジンオイルレベルスイッチ	42	TH9	サーミスタ(冷媒水温1)			
7	TN1	トランス(スタータモータ用)	31	33Q2	エンジンオイルレベルスイッチ	43	SV4	電磁弁(エンジンVSV)			
8	TN2	トランス(システム・点火用)	32	63H	圧力開閉器(冷媒高圧)	44	H8	ヒータ(エンジンブロッカ)			
9	TN3	トランス(通信・集中管理用)	33	26C1.2	速度開閉器1, 2(コンプレッサ用)	45	26R	温度開閉器(エンジンルーム温)			
10	21S4	四方弁	34	TH1	サーミスタ(外気温)	46	FC	ファンコンローラ(室外ファン)			
11	SV1	電磁弁(ガスバイパス)	35	TH2	サーミスタ(冷媒吸込温1)						
12	SV2	電磁弁(コンプレッサオイル戻し)	36	TH3	サーミスタ(冷媒吸込温2)						