


電気配線図(室外ユニット)

YMCJ280/355M-A,
YMCJ280/355M-B



No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	TB 1	電源用端子台	27	PM3	バルブモーター(温水制御)
2	CB	漏電遮断器	28	LEV1	オイル圧差LEV
3	TN 1,2	トランス	29	LEV2	液圧差LEV
4	CC	チャージコイル	30	63H	圧力開閉器(冷媒高圧)
5	TB 3,4,7	通信用端子台	31	33W	冷媒水位スイッチ
6	DB 1,2	警流用ダイオード	32	33Q1	オイルパルススイッチ(低)
7	X 1,2	リレー	33	33Q2	オイルパルススイッチ(高)
8	FM 1	室外ファンモーター	34	TH1	サージスタット(温水制御)
9	SM	スターモーター	35	TH2	サージスタット(温水制御)
10	WP 1,2	冷媒ポンプ	36	TH3	サージスタット(温水制御)
11	BF-M1,2	換気ファンモーター	37	TH4	サージスタット(温水制御)
12	SV2	電磁弁(ガスバイパス)	38	TH5	サージスタット(温水制御)
13	SV3(※)	電磁弁(熱交換バイパス)	39	TH6,7	サージスタット(温水制御)
14	SV4(※)	電磁弁(熱交換制御)	40	TH8	サージスタット(温水制御)
15	2TS4	四方弁	41	TH10	サージスタット(温水制御)
16	H1(※)	ヒーター(ENGオイルパン)	42	TH21	サージスタット(温水制御)
17	H2	ヒーター(コンプレッサ)	43	TH22	サージスタット(温水制御)
18	H3	ヒーター(サブパナール)	44	TH23	サージスタット(温水制御)
19	H5	ヒーター(液面検知)	45	TH30	サージスタット(温水制御)
20	SV5	電磁弁(ENGオイル)	46	PS 1	冷凍圧力センサ(低)
21	MG	スター用モーター	47	PS 2	冷凍圧力センサ(高)
22	MC 1,2	電磁クラッチ(コンプレッサ)	48	PC 1	バルブコイル(クランク)
23	IG 1,2,3,4	イグニッションコイル	49	PC 2	バルブコイル(クランク)
24	GV 1,2	換気ファンモーター	50	H7(※)(OP)	ヒーター(排気ドレン)※
25	PM1	バルブモーター(スロットル)			
26	PM2	バルブモーター(スロットル)			

※印のファンユニットは、寒冷地・標準地仕様のみのみ。OPは、標準仕様のオプションパーツ。

※: YMCJ280/355M-B