


電気配線図(室外ユニット) YCHJ80M-A



記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
CB	漏電兼過電流遮断器	PS2	冷媒圧力変換器2(低圧)	21S4	四方弁
TB1	電源端子台	LEV-A,B,C,D	電子膨張弁A,B,C,D	※H1	ヒータ(エンジンオイルパソ1)
TB2,3,4,5	室内ユニット用端子台	PM1	パルスモータ(スロットル)	※H2	ヒータ(エンジンオイルパソ2)
TH1	サニスタ(外気温)	PM2	パルスモータ(燃料制御)	H3	ヒータ(コフレッサ)
TH2	サニスタ(冷媒熱交液温)	PM3	パルスモータ(温水制御)	※H4	ヒータ(エンジンオイルパレータ)
TH3	サニスタ(冷却水温1(エンジン))	X	リレー	※H5	ヒータ(トレンフィルタ)
TH4	サニスタ(冷却水温2(マフ))	DB	整流用ダイオード	GV1,2	燃料ガス電磁弁1,2
TH5	サニスタ(エンジンルーム温)	SM	スターモータ	FM1	室外ファンモータ1
TH6	サニスタ(コフレッサ)	MG	電磁押し込み	IG	イグニッションコイル
33Q	オイルパルススイッチ(エンジン)	WP 1	冷却水ポンプ1	※26H1	温度開閉器(エンジンオイルパレータ)
PC1	パルスコイル(クランク軸)	※SV2	電磁弁(室外熱交パパス)	※26H2	温度開閉器(トレンフィルタ)
PC2	パルスコイル(カム軸)	※SV3	電磁弁(室外熱交遮断1)		
PS1	冷媒圧力変換器1(高圧)	※SV4	電磁弁(室外熱交遮断2)		

※印はYCHJ80MEN-AODのみ装着