

電気配線図(室外ユニット) YACSJ560-A

No.	記号	名 称
1	TB 1,2	電源用端子台
2	CB	漏電兼過電流遮断器
3	TN 1,2	トランス
4	TB 3,4,7	通信用端子台
5	DB 1,2	整流用ダイオード
6	X 1,2	リレー
7	52C	電圧検出器(冷却水ポンプ用)
8	FM 1,2	室外ファンモータ
9	SM	スタータモータ
10	WP	冷却水ポンプ
11	BFM1,2	換気ファンモータ
12	21S4	四方弁
13	H1 (*)	ヒータ(ENGオイルパン)
14	H2	ヒータ(コンプレッサ)
15	H3	ヒータ(アキュムレータ)
16	H5	ヒータ(液面検知)
17	H6	ヒータ(ENGオイルセパレータ)
18	H7 (*) (OP)	ヒータ(ドレンフィルタ)
19	SV6	電磁弁(ENGオイル)
20	SV5	電磁弁(GOMPオイル戻し)
21	MG	スタータ用ソレノイド
22	MC 1,2	電磁クラッチ(コンプレッサ)
23	IG 1,2,3,4	イグニッションコイル
24	GV 1,2	燃料ガス電磁弁
25	PM1	パルスモータ(スロットル)
26	PM2	パルスモータ(燃料制御)
27	LEV1	オイル戻しLEV
28	LEV2	液バースLEV
29	63H	圧力開閉器(冷媒高圧)
30	33W	冷却水位スイッチ
31	33Q1	オイルレベルスイッチ(低)
32	33Q2	オイルレベルスイッチ(高)
33	TH1	サミタ(冷媒吐出温)
34	TH2	サミタ(液面検知 7.1A上)
35	TH3	サミタ(液面検知 7.1A下)
36	TH4	サミタ(冷媒熱交換温)
37	TH5	サミタ(外気温)
38	TH6,7	サミタ(コンプレッサ温)
39	TH8	サミタ(冷媒吸入温)
40	TH21	サミタ(冷却水温 ENG出口)
41	TH22	サミタ(冷却水温 7.7A)
42	TH30	サミタ(ENGルーム内温)
43	PS1	冷媒圧力変換器(高)
44	PS2	冷媒圧力変換器(低)
45	PC1	パルサコイル(クラム軸)
46	PC2	パルサコイル(カム軸)

*印のアクチュエータは、極寒寒冷地仕様のみ
(OP)は、オプション(別売品)

