

3) 室内ユニット運転台数による能力変化(寒冷地・塩害寒冷地仕様を除く)

室内ユニットを同時運転している時、各室内ユニットの冷暖房能力は下表の通りです。

運転台数	室内ユニット組み合わせ			能 力 kW			
	J28形	J36形	J45形	冷 房		暖 房	
1台運転	○			2.8		3.8	
		△		3.6		4.5	
			□	4.5		5.3	
2台運転	○○			2.55 2.55		3.2 3.2	
	○	△		2.45 3.35		3.1 4.0	
	○		□	2.45 4.0		3.1 4.65	
		△△		3.3 3.3		3.95 3.95	
		△	□	3.2 3.75		3.9 4.45	
			□□	3.65 3.65		4.35 4.35	
3台運転	○○○			2.2 2.2 2.2		2.75 2.75 2.75	
	○○	△		2.1 2.1 2.55		2.65 2.65 3.1	
	○○		□	2.1 2.1 3.0		2.65 2.65 3.55	
	○	△△		2.0 2.55 2.55		2.55 3.1 3.1	
	○	△	□	2.0 2.55 2.9		2.55 3.1 3.45	
	○		□□	2.0 2.75 2.75		2.55 3.35 3.35	
		△△△		2.5 2.5 2.5		3.05 3.05 3.05	
		△△	□	2.45 2.45 2.65		3.0 3.0 3.2	
		△	□□	2.4 2.65 2.65		2.95 3.2 3.2	
4台運転	○○○○			1.85 1.85 1.85 1.85		2.35 2.35 2.35 2.35	
	○○○	△		1.75 1.75 1.75 2.1		2.25 2.25 2.25 2.6	
	○○	△△		1.7 1.7 2.05 2.05		2.2 2.2 2.55 2.55	
	○	△△△		1.65 2.0 2.0 2.0		2.15 2.5 2.5 2.5	
		△△△△		2.0 2.0 2.0 2.0		2.5 2.5 2.5 2.5	