

4) 室内ユニット運転台数による能力変化(寒冷地・塩害寒冷地仕様)

室内ユニットを同時運転している時、各室内ユニットの冷暖房能力は下表の通りです。

運転台数	室内ユニット組み合わせ			能 力 kW		
	J28形	J36形	J45形	冷 房	暖房<室外7℃>	暖房<室外－10℃>
1台運転	○			2.8	3.8	3.55
		△		3.6	4.5	4.35
			□	4.5	5.3	5.1
2台運転	○○			2.55 2.55	3.2 3.2	3.1 3.1
	○	△		2.45 3.35	3.1 4.0	3.0 3.9
	○		□	2.45 4.0	3.1 4.65	3.0 4.55
		△△		3.3 3.3	3.95 3.95	3.9 3.9
		△	□	3.2 3.75	3.9 4.45	3.75 4.35
			□□	3.65 3.65	4.35 4.35	4.2 4.2
3台運転	○○○			2.2 2.2 2.2	2.75 2.75 2.75	2.65 2.65 2.65
	○○	△		2.1 2.1 2.55	2.65 2.65 3.1	2.55 2.55 3.0
	○○		□	2.1 2.1 3.0	2.65 2.65 3.55	2.55 2.55 3.45
	○	△△		2.0 2.55 2.55	2.55 3.1 3.1	2.45 3.0 3.0
	○	△	□	2.0 2.55 2.9	2.55 3.1 3.45	2.35 3.0 3.35
	○		□□	2.0 2.75 2.75	2.55 3.35 3.35	2.35 3.1 3.1
		△△△		2.5 2.5 2.5	3.05 3.05 3.05	2.9 2.9 2.9
		△△	□	2.45 2.45 2.65	3.0 3.0 3.2	2.8 2.8 3.1
		△	□□	2.4 2.65 2.65	2.95 3.2 3.2	2.65 3.0 3.0