

2.システム構成

壁掛形・ビルトイン形・天井カセット形とも下記の条件下、任意に組み合わせ可能です。

- 1) 室内ユニットの設置は、冷媒系統(室外ユニット)が4系統ありますが必ず2系統以上使用してください。但し、寒冷地仕様および塩害寒冷地仕様は2系統または3系統の使用としてください。
- 2) J45(40)形室内ユニットは、冷媒系統4系統すべてを使用する場合には設置できません。また、J45(40)形室内ユニットは最大2系統までの設置としてください。
- 3) オプションの分岐ユニットを使用することにより同一冷媒系統に2台の室内ユニットが接続できます。但し、同一冷媒系統の室内ユニットはリモコンにより運転室内ユニットを選択しどちらか一方のみの運転となります。同時には運転できません。
 - ・分岐ユニットに接続する室内ユニットは異能力、異タイプの接続が可能です。
 - ・分岐ユニットは最大3系統まで接続可能です。
室内ユニットの台数は最大7台(寒冷地仕様および塩害寒冷地仕様6台)となります。
 - ・分岐ユニットに異能力の室内ユニットを接続する場合は、能力の大きい方の室内ユニットを接続したと考え、下記の表に示す組み合わせとしてください。

タイプ \ 形 番	J28	J36	J45
壁 掛 形	YGEJ282KM	YGEJ362KM	—
ビルトイン形	—	YGEJ362BM	YGEJ452BM
天井カセット形	—	YGEJ362HCM	YGEJ452HCM
2台接続	○○		
	○	△	
	○		□
		△△	
		△	□
			□□
3台接続	○○○		
	○○	△	
	○○		□
	○	△△	
	○	△	□
	○		□□
		△△△	
		△△	□
		△	□□
4台接続	○○○○		
	○○○	△	
	○○	△△	
	○	△△△	
		△△△△	