


5

10HP床置露出形
2台設置の場合

10h床置露出形室内ユニットには、リモコンが内蔵されています。
単一冷媒系統で20h室外ユニットに10h床置露出形室内ユニットを2台のみ接続する場合に限り、下記の接続方法が可能です。

*それぞれのリモコンから操作が可能です。(ただし同時発停のみ)



- ・室内ユニットへのアドレス設定は不要です。
- ・室外ユニットへ室内ユニットの接続台数を設定します。(SW11)
- ・室内外での伝送線最大距離は200mです。
- ・リモコン用の配線は不要です。(工場出荷のまま)
- ・主従リモコン設定は不要です。(工場出荷のまま)

ご注意

- ・上記以外のシステム構成とする場合は、リモコンは1台のみとしてください。