

4. 冷房・暖房能力特性

1) YCJ80 (3P) 標準能力表

運転条件：JIS B 8616条件

台数	室内ユニット容量	合計能力		ガス消費量m³N/h							
				13A		12A		LPG		L1 (6B・6C)	
		冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
1台	J90	8.0	9.5	0.86	0.86	0.94	0.94	0.39	0.39	1.89	1.89

2) YCSP112 (4P) 標準能力表

運転条件：JIS B 8616条件

台数	室内ユニット容量	合計能力		ガス消費量 m³N/h					
				13A		12A		LPG	
		冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
1台	P112	11.2	14.0	0.94	0.94	1.03	1.03	0.43	0.43