



設置場所	A	B	C
地上設置	1100以上	500以上	160以上
屋上設置	1400以上	1100(1200)以上	160以上

※()内は防振架台使用时

据付スペース



脚部詳細図



第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	99.9
ヤマハ発動機株式会社			
(標準仕様)			
室外ユニット外形図			
D-CHJ80B02			

YCHJ80M-B