





- ①…加湿器給水用タンク
 ②…加湿器用電磁弁
 ③…ストレーナ
 ④…給水用バルブ(給水口PT1/2Bオネジ)
 ⑤…給水用銅管(φ6×1m)
 ⑥…加湿エレメント
 ⑦…加湿器ドレンパン



SV ……電磁弁(加湿)
 XW ……補助継電器
 33P1 ……フロートスイッチ

電気配線

給排水回路



加湿エレメント

名称	透過膜式加湿器
形状	PAC-KA08CH
加湿量	1.4L/h
消費電力	0.007/0.006kW
水圧	0.02~0.5MPa [0.2~5kg/cm ²]
材質	撥水性多孔質プラスチックフィルム
メンテナンス	5年ごとにエレメント交換

第 3 角 法				単位	尺 度	作成日付	P A C - K A 0 8 C H
				mm	N T S	99.9	
ヤマハ発動機株式会社							加湿器
D-KA08CH05							