


注：図中○印はネジ端子、□印はコネクタ、
○印は基板直付タイプを示します。



No.	記号	名	No.	記号	名	No.	記号	名	No.	記号	名
1	TH1.2	電源線用端子台	9	TH4	サーミスタ(冷却水)	17	MG	スタータ用ソレノイド	25	C2	コンデンサ(室外ファンモーター)
2	SA	サーミアブソバ	10	TH5	サーミスタ(エンジンルーム)	18	21S4	スタータ用ソレノイド	26	IG	イグニッションコイル
3	CB	漏電兼過電流遮断器	11	TH6	サーミスタ(エンジンルーム)	19	SV1	電磁弁(ガスバイパス1)	27	WP	冷却水ポンプ
4	NF	ノイズフィルタ	12	PM1	冷凍圧力変換器1(高圧)	20	SV2	電磁弁(ガスバイパス2)	28	H1	ヒータ(コンプレッサ)
5	TN	トランス	13	PM1	バルブモータ(スロットル)	21	H2.1	電磁弁(ガスバイパス1.2)	29	H2.3	ヒータ(エンジンオイルパン)
6	TH3	通信線用端子台	14	PC	デストリビュータ	22	FM1	室外ファンモータ	30	33Q	エンジンオイルプレスイッチ
7	TH2	サーミスタ(外気温)	15	X	リレー(スタータモータ)	23	C1	コンデンサ(室外ファンモータ)	31	DB	差圧用ダイヤード
8	TH3	サーミスタ(冷却水)	16	SM	スタータモータ	24	FM2	室外ファンモータ	32	PS2	冷媒圧力センサ(冷媒吸入)

単位	尺度	作成日付
—	NTS	98.9

YCSP112

室外ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-CSP112B01