




No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	TB1, 2, 3	端子台 1, 2, 3	9	TH4	サーミスタ (冷却水温)	25	C2	コンデンサ (室外ファンモータ2)
2	SA	サーミアブソーバ	10	TH5	サーミスタ (エンジンルーム温)	26	IG	イグニッションコイル
3	CB	漏電検出電流遮断器	11	TH6	サーミスタ (コンプレッサ温)	27	BFM	新ファンモータ (エンジンルーム)
4	NF	ノイズフィルタ	12	PS1	冷媒圧力センサ (冷媒吐出)	28	WP	冷却水ポンプ
5	TN1	トランス1	13	PM1	バルブモータ (スロットル)	29	H1	ヒータ1 (コンプレッサ)
6	TH1	サーミスタ (冷媒吐出温)	14	PC	バルブコイル (カム軸)	30	H2, 3	ヒータ2, 3 (エンジンオイルパン)
7	TH2	サーミスタ (外気温)	15	X	リレー (スターモータ)	31	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
8	TH3	サーミスタ (室外熱交換温)	16	SM	スターモータ	32	DB	整流用ダイオード

注：図中○印はネジ端子、○印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファストン端子を示します。

YCSJ140			室外ユニット電気配線図		ヤマハ発動機株式会社
単位	尺	寸	NTS	96.10	