




No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	TH1,2,3	端子台1,2,3	9	TH4	サーミスタ(冷却水温)	17	MG	スタータ用ソレノイド	25	C2	コンデンサ2(室外ファンモータ2)
2	SA	サージアブソーバ	10	TH5	サーミスタ(エンジンルーム温)	18	21S4	四方弁	26	IG	イグニッションコイル
3	CB	漏電検出電流遮断器	11	TH6	サーミスタ(コンプレッサ温)	19	SV1	電磁弁1(ガスバイパス1)	27	BFM	熱交換ファンモータ(エンジンルーム)
4	NF	ノイズフィルタ	12	PS1	冷媒圧力センサ(冷媒吐出)	20	SV2	電磁弁2(ガスバイパス2)	28	WP	冷却水ポンプ
5	TN1	トランス1	13	PM1	バルブモータ(スロットル)	21	GV1,2	燃料ガス電磁弁1,2	29	H1	ヒータ1(コンプレッサ)
6	TH1	サーミスタ(冷媒吐出温)	14	PC	バルブコイル(カム軸)	22	FM1	室外ファンモータ1	30	H2,3	ヒータ2,3(エンジンオイルパン)
7	TH2	サーミスタ(外気温)	15	X	リレー(スタータモータ)	23	C1	コンデンサ1(室外ファンモータ1)	31	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
8	TH3	サーミスタ(室外熱交換温)	16	SM	スタータモータ	24	FM2	室外ファンモータ2	32	DB	整流用ダイオード

注：図中◎印はネジ端子、○印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファースト端子を示します。

単位	尺 寸	作 成 日 付
—	NTS	96.7
ヤマハ発動機株式会社		
YCSJ140M		
室外ユニット電気配線図		
E-CSJ140MA04		