

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E40GKA02
-------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 26kg パネル 7kg

形 名	YE40GK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷房	暖房	
能力 (吸込空気温度)	kcal/h	4,000 (27℃DB 19.5℃WB)	4,800 (21℃DB)	
消費電力	kW	0.06/0.06	0.05/0.05	
運転電流	A	0.32/0.32	0.27/0.27	
風量	m³/min	弱-11, 強-14		
騒音	dB(A)	弱-29, 強-33		
機外静風圧	mmAq	0		
電動機出力	kW	0.03		
吸込口形式 / 方向		グリル/下面中央		
吹出口形式 / 方向		グリル/下面 4・3・2 方向可変		
温度調節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃		
エアフィルタ		PPハニカム織		
冷媒配管サイズ		液管φ 9.52 ガス管φ 15.88		
運転調節装置		リモートコントローラ YR-Y606K		台数
化粧パネル		ABS樹脂成形アクリル塗装		台数
別売部品	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)	貴社組込 台数
	高性能フィルタ	有・無	比色法 65 %	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400MX, YC480MX		

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注	
記	

* 除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	