

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E63GKA02
-------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 28kg パネル 7kg

形 名	YE63GK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

			冷	房	暖			房
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	6,300 (27℃DB 19.5℃WB)			7,560 (21℃DB)		
消費電力		kW	0.11/0.12			0.10/0.11		
運転電流		A	0.60/0.65			0.55/0.60		
風量		m³/min	弱-14, 強-18					
騒音		dB(A)	弱-32, 強-38					
機外静風圧		mmAq	0					
電動機出力		kW	0.05					
吸込口形式 / 方向			グリル/下面中央					
吹出口形式 / 方向			グリル/下面 4・3・2方向可変					
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃					
エアフィルタ			PPハニカム織					
冷媒配管サイズ			液管φ 9.52 ガス管φ 15.88					
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y606K				台数	
化粧パネル			ABS樹脂成形アクリル塗装 マンセル 0.70Y 8.59/0.97				台数	
別売部品	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)			貴社組込	台数	
	高性能フィルタ	有・無	比色法 65 %			貴社組込	台数	
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX					

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
--------	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	