

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E100GKA02
-------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路 DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 44kg パネル 10kg

形 名	YE100GK-A	台 数	
-----	-----------	-----	--

		冷	房	暖		房
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	10,000 (27℃DB 19.5℃WB)		12,000 (21℃DB)	
消費電力		kW	0.18/0.21		0.17/0.19	
運転電流		A	0.98/1.10		0.92/1.00	
風量		m³/min	弱-23, 強-32			
騒音		dB(A)	弱-34, 強-42			
機外静風圧		mmAq	0			
電動機出力		kW	0.05×2			
吸込口形式 / 方向			グリル/下面中央			
吹出口形式 / 方向			グリル/下面 4・3・2 方向可変			
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃			
エアフィルタ			PPハニカム織			
冷媒配管サイズ			液管φ 12.7 ガス管φ 19.05			
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y606K		台数	
化粧パネル			ABS樹脂成形アクリル塗装 マンセル 0.70Y 8.59/0.97		台数	
別売部品	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)		貴社組込	台数
	高性能フィルタ	有・無	比色法 65%		貴社組込	台数
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX			

上記表示能力は JIS 条件で運転した場合の最大能力です。

注	
記	

* 除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改		作成	
定		検認	