

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E40FKA03
--------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 26kg パネル 10kg

形 名	YE40FK-A	台 数	
-----	----------	-----	--

			冷房		暖房	
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	4,000 (27℃DB 19.5℃WB)		4,800 (21℃DB)	
消費電力		kW	0.11 / 0.12		0.06 / 0.07	
運転電流		A	0.59 / 0.63		0.32 / 0.37	
風量		m³/min	弱-11, 強-14			
騒音		dB(A)	弱-32, 強-38			
機外静風圧		mmAq	0			
電動機出力		kW	0.01			
吸込口形式 / 方向			グリル/下面中央			
吹出口形式 / 方向			グリル/下面 4・3・2 方向可変			
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃			
エアフィルタ			PPハニカム織			
冷媒配管サイズ			液管φ9.52 ガス管φ15.88			
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y606K		台数	
化粧パネル			ABS樹脂成形アクリル塗装		台数	
別売部品	加湿器	有・無	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)		貴社組込	台数
	空気清浄器	有・無	DOP 46% (JIS14種)		貴社組込	台数
接続可能室外ユニット			YC400MX, YC480MX			

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	