

|                          |       |           |
|--------------------------|-------|-----------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット) | 仕様書番号 | S-E80BA03 |
|--------------------------|-------|-----------|

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| 御使用先   | 殿 | 電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路DC18V) |
| 御注文先   | 殿 | 始動方式 直 入                         |
| 弊社工事番号 |   | 用 途 冷 暖 房                        |
|        |   | 重 量 本体 48kg パネル 11kg             |

|     |         |     |  |
|-----|---------|-----|--|
| 形 名 | YE80B-A | 台 数 |  |
|-----|---------|-----|--|

|                |          |        | 冷房                                                  |  | 暖房               |    |
|----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------|--|------------------|----|
| 能力<br>(吸込空気温度) |          | kcal/h | 8,000<br>(27℃DB 19.5℃WB)                            |  | 9,600<br>(21℃DB) |    |
| 消費電力           |          | kW     | 0.19 / 0.23                                         |  |                  |    |
| 運転電流           |          | A      | 1.05 / 1.25                                         |  |                  |    |
| 風量             |          | m³/min | 弱-17, 強-24                                          |  |                  |    |
| 騒音             |          | dB(A)  | 弱-35, 強-44                                          |  |                  |    |
| 機外静風圧          |          | mmAq   | 7<11>                                               |  |                  |    |
| 電動機出力          |          | kW     | 0.09<0.11>                                          |  |                  |    |
| 吸込口形式 / 方向     |          |        | パネル/下面又はダクト/後面(但し、後吸込用ボックス<別売部品>が必要)                |  |                  |    |
| 吹出口形式 / 方向     |          |        | ダクト/前面                                              |  |                  |    |
| 温度調節           |          |        | 調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃                          |  |                  |    |
| エアフィルタ         |          |        | 合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)                               |  |                  |    |
| 冷媒配管サイズ        |          |        | 液管 φ9.52, ガス管 φ15.88                                |  |                  |    |
| 運転調節装置         |          |        | リモートコントローラ YR-Y602K                                 |  | 台数               |    |
| 化粧パネル          |          |        | YP-Y125DSW 吸込口付メンテパネル(マンセル0.70Y 8.59/0.97・天井材貴社組込可) |  | 台数               |    |
|                |          |        | CMP-Y125DMW メンテパネル(マンセル0.70Y 8.59/0.97・天井材貴社組込可)    |  | 台数               |    |
| 別売部品           | 高性能フィルタ  | 有・無    | 比色法 65% DOP 62%(0.8μ)                               |  | 貴社組込             | 台数 |
|                | 加湿器      | 有・無    | 加湿能力 0.7 ℓ/h                                        |  | 貴社組込             | 台数 |
|                | ドレンアップメカ | 有・無    | ドレンアップ高さ 本体ドレン出口から260mm(最高380mm)                    |  | 貴社組込             | 台数 |
|                | 後吸込用ボックス | 有・無    | 吸込ダクト寸法 230×1353                                    |  | 貴社組込             | 台数 |
|                | キャンパスダクト | 有・無    | 材質：不燃化粧ガラスクロス                                       |  | 貴社組込             | 台数 |
|                |          |        |                                                     |  |                  |    |
| 接続可能室外ユニット     |          |        | YC400M・MX, YC480M・MX                                |  |                  |    |

上記表示能力はJ I S条件で運転した場合の最大能力です。又、< >内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

|     |  |
|-----|--|
| 注 記 |  |
|-----|--|

\*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、  
その他本仕様書に明示なき事項。

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 改 定 |  | 作成 |  |
|     |  | 検認 |  |