

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E100BA03
--------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 本体 50kg パネル 11kg

形 名	YE100B-A	台 数	
-----	----------	-----	--

			冷房		暖房	
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	10,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)		12,000 (21℃ DB)	
消費電力		kW	0.31/0.40			
運転電流		A	1.60/2.10			
風量		m³/min	弱-24, 強-34			
騒音		dB (A)	弱-40, 強-49			
機外静風圧		mmAq	7<11>			
電動機出力		kW	0.2<0.25>			
吸込口形式 / 方向			パネル/下面又はダクト/後面(但し、後吸込用ボックス<別売部品>が必要)			
吹出口形式 / 方向			ダクト/前面			
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃			
エアフィルタ			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)			
冷媒配管サイズ			液管 φ12.7, ガス管 φ19.05			
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y602K		台数	
化粧パネル			YP-Y125DSW 吸込口付メンテパネル(マンセル0.70Y 8.59/0.97・天井材貴社組込可)		台数	
			YP-Y125DMWメンテパネル(マンセル0.70Y 8.59/0.97・天井材貴社組込可)		台数	
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65% DOP 62%(0.8μ)		貴社組込	台数
	加湿器	有・無	加湿能力 1.4 ℓ/h		貴社組込	台数
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口から260mm(最高380mm)		貴社組込	台数
	後吸込用ボックス	有・無	吸込ダクト寸法 280×1,388		貴社組込	台数
	キャンバスダクト	有・無	材質：不燃化粧ガラスクロス		貴社組込	台数
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX			

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又、< >内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	