

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E40DA03
-------------------------	-------	-----------

御使用先	殿	電 源 単 相	200V	50/60Hz	(操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式	直	入	
弊社工事番号		用 途	冷	暖	房
		重 量		40kg	

形 名	YE40D-A	台 数	
-----	---------	-----	--

			冷房		暖房			
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	4,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)		4,800 (21℃ DB)			
消費電力		kW	0.13 / 0.16					
運転電流		A	0.67 / 0.81					
風量		m³/min	弱-10, 強-14					
騒音		dB (A)	弱-33, 強-42					
機外静風圧		mmAq	7<10>					
電動機出力		kW	0.06<0.07>					
吸込口形式 / 方向			ダクト/後面					
吹出口形式 / 方向			ダクト/前面					
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃					
エアフィルタ			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)					
冷媒配管サイズ			液管 φ9.52, ガス管 φ15.88					
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y602K					
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65% DOP 62%(0.8μ)			貴社組込	台数	
	加湿器	有・無	加湿能力 0.35 ℓ/h			貴社組込	台数	
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より270mm(最高400mm)			貴社組込	台数	
接続可能室外ユニット			YC400MX, YC480MX					

上記表示能力はJ I S条件で運転した場合の最大能力です。又、< >内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合です。

注 記	室温検出のためのリモートセンサー（付属12mケーブル付）は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
--------	---

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定	作成	
	検認	