

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E63TA03
--------------------------	-------	-----------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 32kg

形 名	YE63T-A	台 数	
-----	---------	-----	--

			冷房		暖房		
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	6,300 (27℃ DB 19.5℃ WB)		7,560 (21℃ DB)		
消費電力		kW	0.11 / 0.16				
運転電流		A	0.57 / 0.80				
風量		m³/min	弱-15/16, 強-18/20				
騒音		dB(A)	弱-41/42, 強-45/47				
機外静風圧		mmAq	0				
電動機出力		kW	0.08				
吸込口形式 / 方向			グリル/下面後				
吹出口形式 / 方向			グリル/前面・下面前				
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃				
エアフィルタ			PPハニカム織				
冷媒配管サイズ			液管φ9.52, ガス管φ15.88				
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y600K			台数	
塗装色			マンセル 2.5Y 8/0.3				
別売部品	加湿器	有・無	1.0 ℓ/h (自然蒸発式)			貴社組込	台数
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm			貴社組込	台数
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX				

上記表示能力はJIS B 8615の標準条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	