

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E71TA01
-------------------------	-------	-----------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 32kg

形 名	YE71T-A	台 数	
-----	---------	-----	--

		冷 房	暖 房
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	7,100 (27℃DB 19.5℃WB)	8,520 (21℃DB)
消 費 電 力	kW	0.11/0.16	
運 転 電 流	A	0.57/0.80	
風 量	m ³ /min	弱-15/16, 強-18/20	
騒 音	dB(A)	弱-41/42, 強-45/47	
機 外 静 風 圧	mmAq	0	
電 動 機 出 力	kW	0.08	
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面後	
吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/前面・下面前	
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織	
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ 9.52, ガス管φ 15.88	
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y600K	台数
塗 装 色		マンセル 2.5Y 8/0.3	
別 売 部 品	加 湿 器 有・無	1.0 ℓ/h (自然蒸発式)	貴社組込 台数
	ドレンアップメカ 有・無	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より 500mm	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX	

上記表示能力はJISB8615の標準条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

* 除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	