

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)

仕様書番号

S-E125TA03

御使用先	殿	電 源 単 相	200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式	直 入
弊社工事番号		用 途	冷 暖 房
		重 量	52kg

形 名	YE125T-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷房		暖房	
能力 (吸込空気温度)	kcal/h	12,500 (27℃ DB 19.5℃ WB)		15,000 (21℃ DB)	
消費電力	kW	0.16 / 0.24			
運転電流	A	0.82 / 1.20			
風量	m³/min	弱-27/28, 強-33/36			
騒音	dB (A)	弱-43/44, 強-49/52			
機外静風圧	mmAq	0			
電動機出力	kW	0.15			
吸込口形式 / 方向		グリル/下面後			
吹出口形式 / 方向		グリル/前面・下面前			
温度調節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃			
エアフィルタ		PPハニカム織			
冷媒配管サイズ		液管φ12.7, ガス管φ19.05			
運転調節装置		リモートコントローラ YR-Y600K		台数	
塗装色		マンセル 2.5Y 8/0.3			
別売部品	加湿器	有・無	1.5 ℓ/h (自然蒸発式)	貴社組込	台数
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm	貴社組込	台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX			

上記表示能力はJIS B 8615の標準条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	