

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E140TA03
-------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相	200V 50/60Hz (操作回路DC18V)
御注文先	殿	始動方式	直 入
弊社工事番号		用 途	冷 暖 房
		重 量	52kg

形 名	YE140T-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷 房	暖 房
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	14,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)	16,800 (21℃ DB)
消 費 電 力	kW	0.16 / 0.24	
運 転 電 流	A	0.82 / 1.20	
風 量	m ³ /min	弱-27/28, 強-33/36	
騒 音	dB(A)	弱-43/44, 強-49/52	
機 外 静 風 圧	mmAq	0	
電 動 機 出 力	kW	0.15	
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面後	
吹 出 口 形 式 / 方 向		グリル/前面・下面前	
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織	
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ12.7, ガス管φ19.05	
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y600K	台数
塗 装 色		マンセル 2.5Y 8/0.3	
別 売 部 品	加 湿 器 有・無	1.5 ℓ/h (自然蒸発式)	貴社組込 台数
	ドレンアップメカ 有・無	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より500mm	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400M・MX, YC480M・MX	

上記表示能力はJIS B 8615の標準条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	