

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E40FLA02
-------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 26kg

形 名	YE40FL-A	台 数	
-----	----------	-----	--

		冷 房	暖 房	
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	4,000 (27℃DB 19.5℃WB)	4,800 (21℃DB)	
消 費 電 力	kW	0.065/0.073	0.065/0.073	
運 転 電 流	A	0.38/0.41	0.38/0.41	
風 量	m³/min	弱-9.0, 強-11.0		
騒 音	dB(A)	弱-32, 強-38		
機 外 静 風 圧	mmAq	0		
電 動 機 出 力	kW	0.035		
吸 込 口 形 式 / 方 向		下面		
吹 出 口 形 式 / 方 向		上面<吹出グリル差替えにて4方向へ吹出変更可>		
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19~30℃ 暖房時 17~28℃		
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織		
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ9.52 ガス管φ15.88		
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y602K		台数
外 装		マンセル3.4Y 7.7/0.8 近似色		台数
別 売 部 品	加 湿 器 有・無	加湿能力 0.2 ℓ/h（自然蒸発式）		貴社組込 台数
	空 気 清 浄 器 有・無			貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC400MX, YC480MX		

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、その他本仕様書に明示なき事項。

改 定	作成	
	検 認	