

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-E63FLA02 |
|-------------------------|-------|------------|

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| 御使用先   | 殿 | 電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路 DC18V） |
| 御注文先   | 殿 | 始動方式 直 入                         |
| 弊社工事番号 |   | 用 途 冷 暖 房                        |
|        |   | 重 量 32kg                         |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 形 名 | YE63FL-A | 台 数 |  |
|-----|----------|-----|--|

|                 |        | 冷 房                        | 暖 房              |    |
|-----------------|--------|----------------------------|------------------|----|
| 能 力<br>(吸込空気温度) | kcal/h | 6,300<br>(27℃DB 19.5℃WB)   | 7,560<br>(21℃DB) |    |
| 消 費 電 力         | kW     | 0.10/0.12                  | 0.10/0.12        |    |
| 運 転 電 流         | A      | 0.52/0.61                  | 0.52/0.61        |    |
| 風 量             | m³/min | 弱-12.0, 強-15.5             |                  |    |
| 騒 音             | dB(A)  | 弱-36, 強-42                 |                  |    |
| 機 外 静 風 圧       | mmAq   | 0                          |                  |    |
| 電 動 機 出 力       | kW     | 0.045                      |                  |    |
| 吸 込 口 形 式 / 方 向 |        | 下面                         |                  |    |
| 吹 出 口 形 式 / 方 向 |        | 上面<吹出グリル差替えにて4方向へ吹出変更可>    |                  |    |
| 温 度 調 節         |        | 調節範囲 冷房時 19~30℃ 暖房時 17~28℃ |                  |    |
| エ ア フ ィ ル タ     |        | PPハニカム織                    |                  |    |
| 冷 媒 配 管 サ イ ズ   |        | 液管φ9.52 ガス管φ15.88          |                  |    |
| 運 転 調 節 装 置     |        | リモートコントローラ YR-Y602K        |                  | 台数 |
|                 |        |                            |                  |    |
| 外 装             |        | マンセル3.4Y 7.7/0.8 近似色       |                  | 台数 |
|                 |        |                            |                  |    |
| 別 加 湿 器 有・無     |        | 加湿能力 0.4 ℓ/h (自然蒸発式)       | 貴社組込             | 台数 |
| 売               |        |                            |                  |    |
| 部               |        |                            |                  |    |
| 品               |        |                            |                  |    |
| 接続可能室外ユニット      |        | YC400M・MX, YC480M・MX       |                  |    |

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

|   |  |
|---|--|
| 注 |  |
| 記 |  |

\*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、その他本仕様書に明示なき事項。

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 改 定 |  | 作成 |  |
|     |  | 検認 |  |