

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E63FLRA02
-------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源 単 相 200V 50/60Hz（操作回路DC18V）
御注文先	殿	始動方式 直 入
弊社工事番号		用 途 冷 暖 房
		重 量 27kg

形 名	YE63FLR-A	台 数	
-----	-----------	-----	--

		冷 房	暖 房	
能 力 (吸込空気温度)	kcal/h	6,300 (27℃DB 19.5℃WB)	7,560 (21℃DB)	
消 費 電 力	kW	0.10/0.12	0.10/0.12	
運 転 電 流	A	0.52/0.61	0.52/0.61	
風 量	m ³ /min	弱-12.0, 強-15.5		
騒 音	dB(A)	弱-36, 強-42		
機 外 静 風 圧	mmAq	0		
電 動 機 出 力	kW	0.045		
吸 込 口 形 式 / 方 向		下面		
吹 出 口 形 式 / 方 向		上面又は前面		
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃		
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織		
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ9.52 ガス管φ15.88		
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-Y602K		台数
外 装		マンセル3.4Y 7.7/0.8 近似色		台数
別 加 湿 器 有・無		加湿能力 0.4 ℓ/h（自然蒸発式）	貴社組込	台数
売 部 品				
接続可能室外ユニット	YC400M・MX, YC480M・MX			

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 記	
-----	--

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	