

注1. 別売加湿器（別吊り型）、取り付け時は天井ふところ高さが、360以上必要となります。

2. サービス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びに制御線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。

3. 別売多機能ケースメント使用の場合、取付時天井ふところ高さが、445以上必要となります。
（別売高性能フィルタも取付けが可能です。）



機種	①液管	②ガス管
J36，J45形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続1/2F
J56，J71形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F

第3角法	単位	尺度	作成日付	YME•JM－A1
	mm	NTS	99.1	天井カセット形（4方向吹出） 室内ユニット外形図
ヤマハ発動機株式会社				D-MEJ36JMA101