

吊りボルト対応穴
4-29×60長穴
凹深さ40

ドレン配管上取出し用
ロックアウト穴

室内ユニット周囲必要空間

〈正面より見る〉

冷媒配管接続口
(フレア接続J45形1/4F、J56形3/8F)

電線取出し用
ロックアウト穴 3-φ27

ドレン配管接続口
(内径φ26)

冷媒配管接続口
(フレア接続J45形1/2F、J56形5/8F)

電気品箱引下げ時

67.5 865 67.5
〈吊りボルトピッチ：金具内側〉
1000
〈吊りボルトピッチ：金具外側〉

960 60 98 150 210
水平吹出口
905 1000

下吹出口 36 55 650 300 900
吸込口

ボルト締め作業に
必要なスペース

配管・配線の作業に
必要なスペース

冷媒、ドレン配管右取出し用
ロックアウト穴

100 45 60 62 134 263
(J45形1/4F、J56形3/8F) B(液管)
(J45形1/2F、J56形5/8F) A(ガス管)
(ドレン)

	A	B
J45形	222	187
J56形	219	200

	液 管	ガ ス 管
J45形	φ 6.35 (1/4F)	φ 12.70 (1/2F)
J56形	φ 9.52 (3/8F)	φ 15.88 (5/8F)

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP20を使用してください。
3. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ組込みの場合は、本体を据付ける前に取付けてください。
5. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷房配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

第3角法

単位	尺 度	作成日付
mm	NTS	96.7

ヤマハ発動機株式会社

YMEJ45・J56T-A

天吊形室内ユニット外形図

D-MEJ45TA03