


《別売プレナムチャンバ使用時》

別売プレナムチャンバ使用時は、送風機プーリの変更が必要です。
下記プーリをご使用ください。

周波数	別売プーリNo.
50Hz	PAC-CR21SP, PAC-CR26MP
60Hz	PAC-CR24SP, PAC-CR26MP

●別売プレナムチャンバの接続は、別売部品に付属の説明書に従い据付けてください。

横吹き出し（室内ユニット・別売プレナム使用時）

ブレナム室の横吹き出し口から左右に吹き出す場合は、左右側面の吹き出し口部分の絶縁材を切り取ってください。

第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	96.8
ヤマハ発動機株式会社			
プレナムチャンバ			
D-CM42PL03			
PAC-CM42PL			