




《別売プレナムチャンバ使用時》



別売プレナムチャンパ使用時は、送風機の変更が必要です。下記プリーをご使用ください。

周波数	別売プーリNo.
-----	----------

50HZ	PAC-CU78MP
------	------------

60Hz	PAC-CU76MP, PAC-CU77
------	----------------------

- ・別売プレナムチャンパの接続は、別売部品に付属の説明書に従い、据付けてください。



第3角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	97.9
PAC-CM54PL			
プレナムチャンバ			
D-CM54PL01			
ヤマハ発動機株式会社			