




No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	TB 1	電源用端子台	27	PM3	バルブモータ (温水制御)	40	TH8	サーミスタ (冷却水入口)
2	CB	漏電兼過電流遮断器	28	LEV1	オイル戻しLEV (オイル戻し)	41	TH10	サーミスタ2 (冷却水出口)
3	TN 1, 2	トランス	29	LEV2	液圧バルブLEV (オイル戻し)	42	TH21	サーミスタ2 (冷却水出口)
4	CC	チャックコイル	30	63H	圧力開閉器 (冷却水圧)	43	TH22	サーミスタ2 (冷却水出口)
5	TB 3, 4, 7	通信用端子台	31	33W	冷却水位スイッチ	44	TH23	サーミスタ2 (冷却水出口)
6	DB 1, 2	通信用タイオード	32	3301	オイルレベルスイッチ (低)	45	TH30	サーミスタ (エンジン冷却)
7	X 1, 2	リレー	33	3302	オイルレベルスイッチ (高)	46	PS 1	冷却圧力センサ (低)
8	PM 1	室外ファンモータ	34	TH1	サーミスタ (冷却水出口)	47	PS 2	冷却圧力センサ (高)
9	SM	スタータモータ	35	TH2	サーミスタ1 (冷却水出口)	48	PC 1	バルブコイル (クランク軸)
10	WP 1, 2	冷水ポンプ	36	TH3	サーミスタ1 (冷却水出口)	49	PC 2	バルブコイル (カム軸)
11	BFM1, 2	冷媒ファンモータ	37	TH4	サーミスタ (冷却水出口)	50	H7 (※) (P)	ヒータ (暖房)
12	SV2	電磁弁 (COM) オイル戻し	38	TH5	サーミスタ (冷却水)	51	LEV3	オイル戻しLEV (オイル戻し)
13	SV3 (※)	電磁弁 (熱交換バルブ)	39	TH6, 7	サーミスタ (冷却水)			

※印の印は、寒冷地対応時のみ実施します。OFは、標準仕様のオプションパーツ。

YMCJ560ME-A, AP, AB, AL-T

室外ユニット電気配線図
(建設省仕様ベースモデル)

ヤマハ発動機株式会社

E-MCJ560EAT01

単位 尺 度 作成日付

— NTS 99.1