＜１３Ａ・ＬＰＧ＝２０００Ｈｒメンテ機器＞ 電圧－馬力　＜１００Ｖ－２馬力＞

代表機種名　＜ＹＧＣ４０１～４０４＞

＜運転時間別交換部品＞［○＝選択、◎＝必須］　代表型式　＜Ｍ０１＊、Ｍ０２＊、Ｍ６０＊、Ｍ６８＊、Ｍ６９＊＞

※　○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に一任。

ＮＯ	部品名・項目	部品番号	選択	数量	１回目 2000Hr	２回目 4000Hr	３回目 6000Hr	４回目 8000Hr	５回目 10000Hr	６回目 12000Hr	７回目 14000Hr	８回目 16000Hr	９回目 18000Hr	備考
1	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ　1G	94709-00362	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2000hr毎交換要
2	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ　4G	94709-00369	◎	1		◎		◎		◎		◎		4000Hr毎交換要
3	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ　4L	90793-38022	◎	2.2L		◎		◎		◎		◎		ｵｲﾙ交換のみ2.1L
4	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ	4X7-13440-90	◎	1				◎				◎		
5	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄOﾘﾝｸﾞ	93210-64297	◎	1				◎				◎		ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ交換時
6	ｸｰﾗﾝﾄ　4L	90793-48010	◎	4.0L				◎				◎		冷却水量　7.3L
7	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍﾞﾙﾄ	M01-T2121-00	◎	1					◎					
8	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　1	M01-14451-10	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
9	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　2	M02-14461-00	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
10	ｴﾚﾒﾝﾄ2ｶﾊﾞｰ	M02-14417-00	○	1										必要時交換
11	ｷｬﾌﾞｸﾘｰﾅｰ	90793-49002	○											ｶｰﾎﾞﾝ洗浄