＜１３Ａ・ＬＰＧ＝２０００Ｈｒメンテ機器＞ 電圧－馬力　＜１００Ｖ－３馬力４室Ｍ＞

代表機種名　＜ＹＧＣＪ８０５＞

＜運転時間別交換部品＞［○＝選択、◎＝必須］　代表型式　＜Ｍ３５９、Ｍ６３７＞

※　○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に一任。

ＮＯ	部品名・項目	部品番号	選択	数量	１回目 2000Hr	２回目 4000Hr	３回目 6000Hr	４回目 8000Hr	５回目 10000Hr	６回目 12000Hr	７回目 14000Hr	８回目 16000Hr	９回目 18000Hr	備考
1	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ　4G	94709-00369	◎	1		◎		◎		◎		◎		4000Hr毎交換要
2	ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ　4L	90793-38022	◎	2.2L		◎		◎		◎		◎		ｵｲﾙ交換のみ2.1L
3	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ	4X7-13440-90	◎	1				◎				◎		
4	ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄOﾘﾝｸﾞ	93210-64297	◎	1				◎				◎		ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ交換時
5	ｸｰﾗﾝﾄ　4L	90793-48010	◎	4.0L				◎				◎		冷却水量　8.3L
6	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾍﾞﾙﾄ	M35-T2121-10	◎	1					◎					
7	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　1	M01-14451-10	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
8	ｴｱｴﾚﾒﾝﾄ　2	M35-14461-00	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
9	ﾄﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ充填石	MG5-14626-00（5kg）	◎	１Kg		◎		◎		◎		◎		最大１Kgで計算
10	ｷｬﾌﾞｸﾘｰﾅｰ	90793-49002	○											ｶｰﾎﾞﾝ洗浄