

<13A・LPG=2000Hrメンテ機器>

電圧-馬力<100V-5馬力>

代表機種名<YGC1121~1124>

<運転時間別交換部品> [○=選択、◎=必須]

代表型式<M07*、M53*、M56*、M67*>

※ ○印はメンテ担当者の判断(対象部位の劣化状況)に一任。

NO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	1回目 2000Hr	2回目 4000Hr	3回目 6000Hr	4回目 8000Hr	5回目 10000Hr	6回目 12000Hr	7回目 14000Hr	8回目 16000Hr	9回目 18000Hr	備考	
1	スパークプラグ 1G	94709-00362	◎	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2000hr毎交換要	
2	エンジンオイル 4L	90793-38022	◎	6.2L	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	オイル交換のみ6.0L	
3	オイルエレメント	YZ1-56018-72-10	◎	1				◎				◎			
4	クーラント 4L	90793-48010	◎	4.0L			◎			◎			◎	冷却水量 8.1L	
5	タイミングベルト	M07-12444-00	} 選択	◎	1		◎		◎		◎		◎	ベルト幅16mm エンジンNO M07-1103まで	
	タイミングベルト	M12-12444-00		◎	1		◎		◎		◎		◎	ベルト幅19mm エンジンNO M07-1104より	
6	コンプレッサベルト	M07-T2121-00	} *1 選択	◎	1				◎					CPクラッチ無	
	コンプレッサベルト	M07-T2121-01		◎	1				◎						CPクラッチ有 外押
	コンプレッサベルト	M96-T2121-00		◎	1				◎						CPクラッチ有 内押
	コンプレッサベルト	M96-T2121-10		◎	1				◎						CPクラッチ有 内押 6C用
7	エアエレメント 1	M01-14451-10	} *2 選択	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
8	エアエレメント 2	M12-11163-11		◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	エレメントケースヒーター有
	エアエレメント 2	M02-14461-00		◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	エレメントケースヒーター無
9	換気フィルター	M07-T4185-00	◎	1		◎		◎		◎		◎			
10	キャブクリーナー	90793-49002	○											カーボン洗浄	

*1 コンプレッサベルト選択表(内押)

YGC1123PN	M07A-0000261~
YGC1123LN	M07B-0000151~
YGC1123P	M077-0001823~
YGC1123L	M078-0000366~
YGC1123PE	M535-0000196~
YGC1123LE	M536-0000171~
YGC1123PD	M567-0000201~
YGC1123LD	M568-0000101~

YGC1124D	M569-0000101~
YGC1124E	M538-0000101~
YGC1124	M07C-0000101~

*2 エアエレメント2TM12-11163-111使用号機表

YGC1123	M076-0000381~
YGC1123P	M077-0000491~
YGC1123L	M078-0000166~
YGC1123TC	M079-0000101~
YGC1123E	M534-0000126~
YGC1123PE	M535-0000141~
YGC1123LE	M536-0000116~

YGC1123BTC	M537-0000101~
YGC1123-D	M566-0000101~
YGC1123P-D	M567-0000101~
YGC1123L-D	M568-0000101~
YGC1123E-D	M671-0000101~
YGC1123PE-D	M672-0000101~
YGC1123LE-D	M673-0000101~

部品選択の号機表は生産時の号機です。

メンテナンスで仕様変更されている場合がありますので実機確認の上、部品手配をお願いします。