<13A・LPG=2000Hrメンテ機器>電圧-馬カ <200V-5馬カ>

代表機種名 < Y C 1 2 5 M - A, B >

<運転時間別交換部品> [○=選択、◎=必須] 代表型式 <M9**>

※ 〇印はメンテ担当者の判断(対象部位の劣化状況)に一任。

| | | | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | |
|----|-------------|--------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| ΝO | 部品名・項目 | 部品番号 | 選択 | 数量 | 2000Hr | 4000Hr | 6000Hr | 8000Hr | 10000Hr | 12000Hr | 14000Hr | 16000Hr | 18000Hr | 備考 |
| 1 | スパ−クプラグ 1G | 94709-00362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000hr毎交換要 |
| 2 | ェンシ゛ンオイル 4L | 90793-38022 | 0 | 6. 2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オイル交換のみ6.0L |
| 3 | オイルエレメント | YZ1-56018-72-10 | 0 | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 4 | クーラント 4L | 90793-48010 | 0 | 4. 0L | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 冷却水量 8.1L |
| 5 | タイミング゛ヘ゛ルト | M12-12444-00 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | ベルト幅19mm |
| 6 | コンフ゜レッサヘ゛ルト | M96-T2121-00 | 0 | 1 | | | | | 0 | | | | | |
| | コンフ゜レッサヘ゛ルト | M96-T2121-10 | 0 | 1 | | | | | 0 | | | | | 60円 |
| 7 | エアエレメント 1 | M01-14451-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | エアエレメント 2 | M12-11163-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 換気フィルター | M07-T4185-00 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 10 | ドレンフィルター充填石 | MG5-14626-00 (5kg) | 0 | 1 Kg | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 最大1Kgで計算 |
| 11 | キャフ゛クリーナー | 90793-49002 | 0 | | | | | | | | | | | カーボン洗浄 |