<13A・LPG=2000Hrメンテ機器>電圧-馬カ <200V-7.5馬カ>

代表機種名 <YC160M-A、B>

<運転時間別交換部品> [○=選択、◎=必須] 代表型式 <M741、M742、M751、M752、M754、M761、M762>

※ 〇印はメンテ担当者の判断(対象部位の劣化状況)に一任。

					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	
ΝO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	2000Hr	4000Hr	6000Hr	8000Hr	10000Hr	12000Hr	14000Hr	16000Hr	18000Hr	備考
1	スパ−クプラグ 1G	94709-00362	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000hr毎交換要
2	エンシ゛ンオイル 4L	90793-38022	0	9. 6L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0IL交換のみ9. 4L
3	オイルエレメント	YZ1-56018-72-10	0	1				0				0		
4	クーラント 4L	90793-48010	0	6. 0L			0			0			0	冷却水量 11.0L
5	タイミンク゛ヘ゛ルト	M12-12444-00	0	1			0			0			0	
6	コンフ゜レッサヘ゛ルト	M75-T2121-00	0	2					0					
	コンフ゜レッサヘ゛ルト	M75-T2121-10	0	2					0					60用
7	エアエレメント 1	M01-14451-10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	エアエレメント 2	M12-11163-11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	換気フィルター	M07-T4185-00	0	1		0		0		0		0		
10	ドレンフィルター充填石	MG5-14626-00 (5kg)	0	1 kg		0		0		0		0		最大1kgで計算
11	キャブ゛クリーナー	90793-49002	0											カーボン洗浄