

加湿器メンテナンス

三菱形名	適用機種	加湿エレメント品番	メンテナンス
PAC - SA03HU	YME**GM - A YE***GK - A YE***EK - A	R01A48573	【定期点検】 ・ 加湿器エレメント交換 加湿器エレメントの寿命は一般的にメンテインターバル5年位を目安にして下さい。又、日々ご使用の中で加湿能力の低下や加湿エレメントからの水漏れ等確認された場合は即交換して下さい。
PAC - SF10HU	YE***EK - A YE***GK - A YME**GM - A YME**JM - A* YME**KM - A* YME**PM YAES**C - A* YAES**ES - A*	R01A48573	
PAC - KA06CH	YE*J45B - A	R61636552	
PAC - KA07CH	YE*J71B - A	R61640552	
PAC - KA61CH	YE*J90B - A	R61936552	
PAC - KA08CH	YE*J140B - A	R61637552	
PAC - KA41CH	YE*J45D - A	R61947552	
PAC - KA09CH	YE*J71D - A	R61608552	
PAC - KA62CH	YE*J90D - A	R61608552	
PAC - KA10CH	YE*J140D - A	R61608552	
PAC - KA80CH	YE*J45FL / FLR - A* YMEJ28・36・45・56FL / FLR - A*	R61F28552	
PAC - KA81CH	YE*J71FL / FLR - A* YMEJ71FL / FLR - A*	R61F29552	
PAC - 265HU	YE*J45・56T - A	R01029573	
PAC - 266HU	YE*J71・80・90・112T - A	R01045573	
PAC - 267HU	YE*J140・160T - A	R01055573	
PAC - KC16CH	YMEJ22・28・36・45・56LMD - A	R61126552	
PAC - KC18CH	YMEJ71・90LMD - A	R61127552	
PAC - KC19CH	YMEJ112・140LMD - A	R61128552	
PAC - KG10CH	YMEJ22・28・36LMD - B*	R61F32552	
PAC - KG11CH	YMEJ45・56LMD - B*	R61F33552	
PAC - KG13CH	YMEJ71・80・90LMD - B*	R61F34552	
PAC - KG14CH	YMEJ112・140LMD - B*	R61F35552	
PAC - 251HU	YMEJ56・71・80EM - A*	—————	
PAC - KD10CH	YMEJ22・28・36B - A*	R61129552	
PAC - KD16CH	YMEJ45・56B - A*	R61129552	
PAC - KD18CH	YMEJ71・80・90B - A*	R61130552	
PAC - KD19CH	YMEJ112・140B - A*	R61131552	
PAC - KD11CH	YMEJ45・56B - A	R61129552	
PAC - KD13CH	YMEJ71・90B - A	R61130552	
PAC - KD14CH	YMEJ112・140B - A	R61131552	
PAC - KE11CH	YMEJ45・56・71D - B*	R61G38552	
PAC - KE13CH	YMEJ90D - B*	R61G39552	
PAC - KE14CH	YMEJ112・140D - B*	R61G40552	
PAC - KE23CH	YMEJ90D - B1 - F	R61G39552	
PAC - KE24CH	YMEJ112, 140D - B1 - F	R61G40552	
PAC - KB31CH	YMEJ45・56D - A	R61947552	
PAC - KB32CH	YMEJ71D - A - *	R61608552	
PAC - KB33CH	YMEJ90D - A - *	R61608552	
PAC - KB34CH	YMEJ112・140D - A - *	R61608552	
PAC - CL53TF	YMEJ280P - A*	R61F37552	
PAC - CL55TF	YMEJ560P - A YAESJ560P - A*	R61F37552	