

1

V100・V200シリーズ2馬力・3馬力 長時間使用機のメンテナンス項目

- Aコース：2万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YGC401・402・403・404

YGC711・712・713・714 YC71・YCJ80

項目	モデル	V100・V200シリーズ			備考
		2馬力・3馬力			
		A	B	C	
コース					
	2万時間目点検項目及び、定期交換部品	○	○	○	定期交換部品は全て交換
配管系	燃料ホース・バンド交換	○	○	○	
	ゼロガバナ交換（Oリング交換含む）			○	
冷却水系	冷却水ホース（エンジン側）交換			○	
	冷却水ポンプ交換			○	
	バルブブライン交換		○	○	
	リカバリータンク交換		○	○	
原動機系	E/Gマウント・ストッパー交換	○	○	○	グロメット交換も含む
	スタータモータ交換		○	○	
	イグニッションコイル交換			○	
	排気ガス熱交換器交換			○	
	エンジン交換			○	
	ブローバイホース交換	○	○	○	
	ドレンホース交換	○	○	○	
	プラグキャップ交換	○	○	○	
吸気ホース交換	○	○	○		
冷媒系	コンプレッサ			○	
	本体交換 オイル交換			○	
	フレキ管交換			○	
その他	2万時間目点検で見つかった不具合箇所	○	○	○	
	水温スイッチ交換		○	○	3馬力のみ対象
	換気ファンモータ交換	○	○	○	
	ミキサー洗浄	○	○	○	
	排気ホース交換	○	○	○	
	室外熱交換器洗浄		○	○	水洗浄
	室内熱交換器洗浄（オプション項目）			○	洗剤洗浄（オプション項目）