

## 2

# V100シリーズ3馬力マルチ 長時間使用機のメンテナンス項目

- Aコース：2万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YGC671・672

YGC721・722・723・724 YGCJ805

| モデル<br>項 目 |                    |       | V100 シリーズ |   |   | 備 考                         |
|------------|--------------------|-------|-----------|---|---|-----------------------------|
|            |                    |       | 3馬力マルチ    |   |   |                             |
| コース        |                    |       | A         | B | C |                             |
| 配力<br>管系   | 2万時間目点検項目及び、定期交換部品 |       | ○         | ○ | ○ | 定期交換部品は全て交換                 |
|            | 燃料ホース・バンド交換        |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | ゼロガバナ交換（Oリング交換含む）  |       |           |   | ○ |                             |
| 冷却<br>水系   | 冷却水ホース（エンジン側）交換    |       | ○         | ○ | ○ | A・Bはホースブライン3のみ交換            |
|            | 冷却水ポンプ交換           |       |           |   | ○ |                             |
|            | バルブブライン交換          |       |           | ○ | ○ |                             |
|            | リカバリータンク交換         |       |           | ○ | ○ |                             |
| 原動<br>機系   | E／Gマウント・ストッパー交換    |       | ○         | ○ | ○ | グロメット交換も含む                  |
|            | スタータモータ交換          |       |           | ○ | ○ |                             |
|            | イグニッションコイル交換       |       |           |   | ○ | Y G C 723以降は対象外             |
|            | 排気ガス熱交換器交換         |       |           |   | ○ |                             |
|            | エンジン交換             |       |           |   | ○ |                             |
|            | ブローバイホース交換         |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | ドレンホース交換           |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | プラグキャップ交換          |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | 吸気ホース交換            |       | ○         | ○ | ○ |                             |
| 冷媒<br>系    | コンプレッサ             | 本体交換  |           |   | ○ |                             |
|            |                    | オイル交換 |           |   | ○ |                             |
|            | フレキ管交換             |       |           |   | ○ |                             |
| そ<br>他     | 2万時間目点検で見つかった不具合箇所 |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | 室外ファンのモーター交換       |       |           |   | ○ |                             |
|            | 換気ファンモータ交換         |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | ミキサー洗浄             |       | ○         | ○ | ○ | 燃料制御弁付きミキサーはニードル部洗浄、O-リング交換 |
|            | 排気ホース交換            |       | ○         | ○ | ○ |                             |
|            | 室外熱交換器洗浄           |       |           | ○ | ○ | 水洗浄                         |
|            | 室内熱交換器洗浄（オプション項目）  |       |           |   | ○ | 洗剤洗浄（オプション項目）               |